



## ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

### JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

#### SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

*RESOLUCIÓN de fecha 22 de marzo de 2013, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: electrificación del sector S2 del polígono industrial "Ciudad del Medio Ambiente" en Garray (Soria) Expediente N° 10.216 1/2013.*

#### ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha 8 de febrero de 2013, se sometió a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto de ejecución publicándose el anuncio en el *Boletín Oficial de la Provincia* de fecha 22-02-2013.

2.- Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 21 de marzo de 2013 por parte de la Sección de Industria y Energía.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- Teniendo en cuenta que este Servicio Territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y des-concentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y Resolución de 27-01-04 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de industria, energía y minas.

2.- La normativa aplicable es:

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

Este Servicio Territorial, resuelve,

AUTORIZAR a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., las instalaciones citadas, cuyas principales características son las siguientes:

- Instalación de dos nuevos apoyos metálicos de celosía números 24161 y 24162 y soterramiento de parte de la línea aérea de media tensión "Almarza de ST Soria" de 13,2 kV existente, mediante conductor tipo HEPRZ-1 Al 12/20 kV y sección 3x1x240 mm<sup>2</sup>: primer tramo de 493 m, con inicio en nuevo apoyo n° 24161 y final en Centro de Seccionamiento 1; segundo tramo de 717 m, con inicio en nuevo apoyo n° 24162 y final en Centro de Seccionamiento 1.

- Instalación de un centro de seccionamiento de superficie en caseta prefabricada, compuesto por 5 celdas de línea y una de remonte.

- Instalación de 3 líneas subterráneas de media tensión a 13,2 kV, con conductor tipo HEPRZ-1 Al 12/20 kV y sección 3x1x240 mm<sup>2</sup>, con distribución en anillo para abastecimiento y con inicio en la nueva subestación proyectada.



- Instalación de 4 centros de transformación de superficie en caseta prefabricada de 400 kVA con relación de transformación 13,2/20 kV, denominados CT5, CT6, CT7 y CT8.

- Líneas subterráneas de baja tensión tipo RV 0,6/1 kV Al y sección 1x240 mm<sup>2</sup>, distribuidas como sigue:

- 4 líneas desde CT5 con longitudes 381, 114, 193 y 208 metros.
- 4 líneas desde CT6 con longitudes 138, 232, 203,5 y 406 metros.
- 4 líneas desde CT7 con longitudes 263, 161, 103 y 321 metros.
- 4 líneas desde CT8 con longitudes 183, 94, 102 y 190 metros.

APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica descrita. Esta aprobación se concede de acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en líneas eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, subestaciones y Centros de Transformación; y las condiciones especiales siguientes:

2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente Resolución.

2.2 Por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los Reglamentos, para lo cual, el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.

2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

2.4 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier momento que se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.

2.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le han sido establecidos por otros Organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.

AUTORIZAR a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de Puesta en Marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Soria, 26 de marzo de 2013.– La Jefa del Servicio, Araceli Conde Lázaro.

1149

BOPSO-48-26042013