

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA**

ANUNCIO de información pública relativa a la Solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y Aprobación de Proyecto, del proyecto de: Reforma de línea eléctrica aérea de media tensión 13,2 (20) KV "Piqueras" (S.T.R. "Soria Este" entre apoyo nº 15.199 en Garray y apoyo nº 23.331 en Sotillo del Rincón (Soria). Expte. IE/AT/33-2018.

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el art. 55 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Estudio de Impacto Ambiental y Aprobación de Proyecto, el proyecto de "Reforma de línea eléctrica aérea de media tensión 13,2 (20) KV "Piqueras" (S.T.R. "Soria Este" entre apoyo nº 15.199 en Garray y apoyo nº 23.331 en Sotillo del Rincón (Soria), cuyas características principales son las siguientes:

a) *Peticionario:* Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U

b) *Objeto:* Mejora de la calidad del suministro entre Garray y Sotillo del Rincón y desmontar el tendido actual sobre el yacimiento de Numancia.

c) *Características:*

-Reforma de línea aérea de 13,2-20 kV "Piqueras" nº 478512 de Subestación Transformadora "Soria Este", con origen el tramo 1 en apoyo existente nº 15.199 y final en apoyo existente nº 932, de 11.114 metros de longitud y conductor 100-AL1/17ST1A y con origen el tramo 2 en apoyo existente nº 932 y final en el apoyo existente nº 23.331, de 11.998 metros de longitud y conductor 47-AL/8ST1A.

-Nuevo tramo de línea subterránea de media tensión 13,2-20 kV con 570 metros de nueva canalización subterránea a conectar con el C.T. "Ermita Garray" con origen en el nuevo apoyo proyectado nº 25.780 y final en la celda del C.T. "Ermita Garray", de 685 metros de longitud y conductor HEPR-Z1 12/20 kV 1x240 mm² Al.

-Desmontaje de 306 apoyos de hormigón, 2 apoyos metálicos, 23.908 metros de línea aérea de media tensión y 177 metros de línea subterránea de media tensión.

d) *Presupuesto:* 908.296,09 euros.

e) *Órgano competente para resolver:* Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.

f) *Plazo para resolver:* 3 meses contados a partir del día en que se reciba en este Servicio Territorial la Declaración de Impacto Ambiental, siendo el silencio administrativo desestimatorio.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias admi-



Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 56

Viernes, 17 de mayo de 2019

nistrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de treinta días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Economía de Soria, C/ Campo, 5-4ª planta, Soria, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas”.

Soria, 6 de marzo de 2019.– El Delegado Territorial, Manuel Lopez Represa.

1204

BOPSO-56-17052019