

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA**

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción para proyecto de renovación de L.S.A.T. a 13,2 KV "75-Urbana Sur" de la S.T.R. "San Leonardo Yag" (4795) entre el C.T. "San Juan-S. Leonardo" (902513237) y el C.T. "San Pedro-S. Leonardo" (100625610) y dos tramos de L.S.B.T., en el T.M. de San Leonardo de Yagüe (Soria). Titularidad de I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Expediente: IE/AT/21-2022.

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa Previa y Autorización de Construcción de la instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) *Solicitante:* I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- b) *Lugar donde se van a establecer las instalaciones:* T.M. de San Leonardo de Yagüe (Soria).
- c) *Finalidad:* Renovación de red de distribución y su adecuación a protección de avifauna.
- d) *Características principales:*
 - Se proyecta un nuevo tramo de Línea Subterránea de Alta Tensión a 13,2 kV (3ª categoría) entre el C.T. "San Juan-S. Leonardo" (902513237) y el C.T. "San Pedro-S. Leonardo" (100625610). Se realizará con conductor de aluminio tipo seco HEPRZ-12/20 kV, 3(1×240) K Al+H16. Sección 240 mm². Con una longitud de 380 m.
 - Se proyectan dos tramos de Red Baja Tension, el primero de 230 V y de 47 m de longitud entre las arquetas A y B (indicadas en plano) y el segundo de 400 V y de 47 m de longitud entre las arquetas C y D (indicadas en plano) de la nueva canalización proyectada; con el fin de dar continuidad de suministro eléctrico en la zona de actuación.
 - Desmontajes de las líneas:
 - L.S.A.T. → P3PFJV 26/45 kV 3x(1x150) CU 324 m.
 - L.S.A.T. → HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x150) AL 20 m.
 - L.S.B.T. → RV 0,6/1 kV 3x(1x150) AL + (1 x 95) 47 m.
 - L.S.B.T. → DN 0,6/1 kV 3x(1x150) AL + (1 x 95) 47 m.
- e) *Presupuesto:* 28.223,33 €.
- f) *Órgano competente para resolver:* Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria (Competencia delegada por Resolución de 22 de noviembre de 2019, BOCyL nº 231 de 29 de noviembre de 2019).

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a



Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 81

Viernes, 15 de julio de 2022

contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, C/ Campo, 5-4ª planta, Soria, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas.

Soria, 7 de junio de 2022.– El Jefe del Servicio Territorial, Manuel López Represa. 1470

BOPSO-81-15072022