

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**

*ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Paso a subterráneo de la línea aérea de media tensión "02-Almarza", sustitución del C.T.I.A. "El Royo" (100627080) por un nuevo C.T. compacto, tipo miniblok, y enlace con la R.B.T. en el T.M. de El Royo (Soria). Expediente nº IE/AT/10-2013.*

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del Decreto 127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:

a) *Peticionario:* Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

b) *Objeto:* Mejora de las condiciones de suministro y la calidad de la red de la zona.

c) *Características:*

-Reforma de la línea aérea media tensión "02-Almarza" a 13,2 kV de la STR "Soria", consistente en:

Instalación de nueva torre metálica (nº 23745).

Desmontaje del CT "El Royo" (100627080) sobre pórtico nº 417, así como el tramo de línea entre torre nº 23745 y pórtico a desmontar nº 417.

Regulado del cable LA-56 entre apoyo existente nº 416 y torre proyectada nº 23745.

-Línea subterránea de media tensión a 12/20 kV, con conductor HEPRZ1-240, entre la nueva torre metálica nº 23745 proyectada y el nuevo C.T. "Ayuntamiento – El Royo" (902514048) proyectado. Longitud 75 metros.

-Centro de transformación "Ayuntamiento – El Royo" (902514048), interior prefabricado compacto tipo Miniblok, con transformador de 630 kVA en B2 (230/400 V), con dos celdas de línea, una celda de protección y cuadro de baja tensión.

-4 líneas subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV Al, 3 de ellas tipo RV240 para conexión con líneas subterráneas de baja tensión números 1, 2 y 4 existentes y otra tipo RV150 para conexión con línea subterránea de baja tensión número 3 existente.

-Desmontaje de una línea subterránea de baja tensión tipo RV150, desde del CT "El Royo" (100627080) hasta empalme con la línea subterránea de baja tensión número 3 existente.

d) *Presupuesto:* 38.033,15 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

BOPSO-92-12082013



## Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 92

Lunes, 12 de Agosto de 2013

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria.-C/ Campo, 5-4ª planta, Soria.

Soria, 30 de mayo de 2013.– La Jefa del Servicio, Araceli Conde Lázaro.

1942

-----

BOPSO-92-12082013