

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Nuevos tramos de líneas subterráneas de media tensión 13,2 KV entre nuevo apoyo nº 19 y centro seccionamiento "Edar-Duruelo", cambio de celdas y desvío de líneas de baja tensión nº 1 y nº 9 de centro de seccionamiento nº 100625030 "Santa Ana-Duruelo" y desmontaje de línea de media tensión 13,2-20 KV nº 479369 entre apoyo nº 19 y C. T. C. "Maderas M. Martín" en término municipal de Duruelo de la Sierra (Soria). Expediente: IE/AT/33-2017.

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:

- a) Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
- b) Objeto: Mejora en la calidad del suministro.
- c) Características:

Desmontaje de 110 m de línea eléctrica subterránea de M.T. y de 100 m de línea subterránea de B.T.

Desmontaje de 44 m de línea eléctrica aérea de M.T. nº 479369 "Duruelo" entre apoyos nº 19 y nº 20.

Instalación de un apoyo en la línea eléctrica aérea de M.T. citada para la realización de paso aéreo/subterráneo con maniobra.

Instalación de 2 tramos de línea eléctrica subterránea de M.T. entre apoyo proyectado y C.T. "Santa Ana-Duruelo" y entre C.T. "Maderas M. Martín y el C.S."Edar-Duruelo", de 305 m y 315 m respectivamente, con cable unipolar aislado HEPRZ1 12/20 kV 1x150 mm² Al.

Instalación de 2 tramos de sendas líneas eléctricas subterráneas de B.T. nº 1 y nº 9 desde CT "Santa Ana-Duruelo" de 168 m y 112 m respectivamente, con cable unipolar aislado XZ1(S) 0,6/1 kV, 1x240 mm² Al.

Sustitución de juego de celdas de CT existente "Santa Ana-Duruelo" por otro juego de celdas para añadir una celda de línea más.

Sustitución de cable aéreo existente de BT en 181 m.

d) Presupuesto: 85.979,65 €.

e) Órgano competente para resolver: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria (Competencia delegada por Resolución de 27 de enero de 2004, B.O.C. y L. nº 21 de 2 de febrero de 2004).

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias admi-



Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 112

Miércoles, 4 de octubre de 2017

nistrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria. C/ Campo, 5-4ª planta, Soria.

Soria, 29 de agosto de 2017.– La Jefa del Servicio, Araceli Conde Lázaro.

1995

BOPSO-112-04102017