

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA**

ANUNCIO de información pública de autorización de declaración, en concreto, de utilidad pública para proyecto de desvío y soterramiento de la L.A.A.T. “18-Mirón” a 13,2kv de la S.T.R. “Soria Este” (4785), modificación de la L.A.A.T. “19- Hospital” en la zona de la Muralla de Soria, sustitución del C.T. “FCA. Harinas-Soria” (100606000) y del C.T. “El Mirón” (100601250), enlace subterráneo con el C.T. “Domingo Calderas” (100601140) y enlace con la R.B.T. existente, en el T.M. de Soria. Titularidad de I-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Expediente: IE/AT/73-2022.

Con fecha 25 de junio de 2025 se recibe por parte de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES., S.A.U. en este Servicio Territorial la solicitud autorización de declaración, en concreto, de utilidad pública para el proyecto mencionado.

A los efectos previstos en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación que se describe a continuación:

A) SOLICITANTE: I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES., S.A.U.

B) LUGAR DONDE SE VAN A ESTABLECER LAS INSTALACIONES: T.M. de Soria.

C) FINALIDAD: Distribución de energía eléctrica.

D) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Línea Aérea de Alta Tensión, a 13,2 kV 3º Categoría

- L.A.A.T. “19- Hospital” Se sustituye el actual apoyo tipo pórtico de hormigón nº5 por una nueva torre metálica de celosía nº30999 de transición aérea/ subterránea bajo misma servidumbre de vuelo para entroncar con la Línea Subterránea de Alta Tensión (L.S.A.T.) que alimentará al nuevo C.T.I.C. “Harinas Nuevo-Soria”. Se proyecta el regulado el conductor existente del tipo LA-56 en el vano formado entre la torre metálica existente nº4 y la nueva torre metálica de celosía proyectada nº30999 con una longitud aproximada de 54 m. Se realizará el tendido de nuevo conductor del tipo LA- 56 (47-AL1/8-ST1A) en el vano formado entre la torre metálica de celosía proyectada nº5 y el apoyo de hormigón existente nº6 con una longitud de 127 m y, por último, se regulará el conductor existente del tipo LA-56 entre el apoyo de hormigón existente nº6 y la torre metálica existente nº7 con una longitud de vano de 56 m.
- L.A.A.T. “18- Miron” Con objeto de desplazar y retranquear la L.A.A.T. “18- MIRÓN” respecto de la Muralla de Soria en el paraje de “El Peñón” en la parcela 3 del polígono 34 del T.M. de Soria, se proyecta una transposición de circuitos con la L.A.A.T. “19-Hospital” en la torre metálica existente nº4 de Doble Circuito (D.C.) para su desvío y posterior soterramiento. Para ello, se proyecta la instalación de una nueva torre metálica de celosía



nº30998 con transición aéreo/ subterránea bajo nueva traza y servidumbre de vuelo. Se proyecta el tendido de nuevo conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A en el vano formado entre la torre metálica existente nº4 y la citada torre metálica proyectada nº30998 con una longitud total aproximada de 192 metros. Se desmontará el tramo de L.A.A.T. a 13,2 kV (3ª categoría) “18-MIRÓN” de la S.T.R. “SORIA ESTE” (4785) entre la torre metálica existente nº4 el apoyo de hormigón existente nº22 junto a todos los apoyos y sus respectivos armados, herrajes...etc, con un total de 669 metros de conductor tipo LA-56 achataado y un total de 365 m. de conductor del tipo LA-110 achataado.

- Línea Subterránea de Alta Tensión, 3ª Categoría.
 - L.A.A.T. “19- Hospital” Este tramo de L.S.A.T. a 13,2 kV (3ª categoría) entroncará desde la torre metálica proyectada nº30999 de transición aéreo-subterránea de la L.A.A.T. “19-Hospital” de la S.T.R. “Soria Este” (4785), hasta alimentar al nuevo C.T.I.C. proyectado “HARINAS NUEVOSORIA” (902514829) con conductor tipo HEPRZ1 (AS)-12/20 KV 1×50 mm² Al y una longitud aproximada de 23 m.
 - L.A.A.T. “18- Miron” El primer tramo de L.S.A.T. a 13,2 kV (3ª categoría) entroncará desde la torre metálica proyectada nº30998 de transición aéreo-subterránea de la L.A.A.T. “18-Mirón” de la S.T.R. “Soria Este” (4785), hasta alimentar al nuevo C.T.C.S. proyectado “ERMITA EL MIRÓN” (902514939) con conductor tipo HEPRZ1-12/20 KV 1×240 mm² Al y una longitud aproximada de 474 m. El segundo tramo de L.S.A.T. “18- Mirón” a 13,2 kV (3ª categoría) entroncará desde celda de línea proyectada en el nuevo C.T.C.S. “ERMITA EL MIRÓN” (902514939) hasta alimentar la celda de línea existente en el C.T. existente “Domingo Calderas” (100601140) con conductor tipo HEPRZ1-12/20 KV 1×240 mm² Al y una longitud aproximada de 573 m.
 - Nuevo Centro de Transformación de Intemperie Compacto (C.T.I.C.) bajo poste “HARINAS NUEVO-SORIA” (902514829) que sustituye al C.T. Intemperie “FCA HARINAS-SORIA” (100606000) a desmontar. El transformador proyectado es de 250 kVA acorde a la N.I. 72.30.00 para suministro en B2 (230/400 V), con un Cuadro de Baja Tensión de 2 salidas, acorde a la N.I 50.44.01.
 - Nuevo Centro de Transformación Compacto de Superficie (C.T.C.S.) “ERMITA EL MIRÓN” (902514939) que sustituye al C.T. “EL MIRÓN” (100627890) a desmantelar, ubicado en el edificio sito en calle Mirón, nº14 (Hotel Leonor Mirón). El transformador proyectado es de 250 kVA acorde a la N.I. 72.30.00 para suministro en B2 (230/400 V), con un Cuadro de Baja Tensión de 3 salidas, acorde a la N.I 50.44.01.

E) PRESUPUESTO: 278.866,35 €.

F) ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria.

G) RELACIÓN DE AFECTADOS: según anexo.

La declaración de Utilidad pública llevara implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la relación, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de treinta días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación

BOPSO-122-29102025



se efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, C/ Campo, 5-4ª planta, Soria, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas.

ANEXO

PROYECTO DE DESVÍO Y SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. “18-MIRÓN” A 13,2KV DE LA S.T.R. “SORIA ESTE” (4785), MODIFICACIÓN DE LA L.A.A.T. “19- HOSPITAL” EN LA ZONA DE LA MURALLA DE SORIA, SUSTITUCIÓN DEL C.T. “FCA. HARINAS-SORIA” (100606000) Y DEL C.T. “EL MIRON” (100601250), ENLACE SUBTERRÁNEO CON EL C.T. “DOMINGO CALDERAS” (100601140) Y ENLACE CON LA R.B.T. EXISTENTE, EN EL T.M. DE SORIA. IE/AT/73-2022

Finca Proyecto	Catastro			Propietario	Servidumbre				Naturaleza
	Pol.	Parc.	Término Municipal	Titular	Canalización			Superficie de ocupación temporal durante la ejecución de la obra (m2)	
					Longitud (m)	Superficie Servidumbre (m2)	Superficie de afección (m²)		
9	35	70	SORIA	FELIPE JODRA	133	67	133	798,00	"Rústico E- Pastos"
				FERNANDO CEÑA MARTINEZ					
				PABLO CEÑA MARTINEZ					

Soria, 8 de octubre de 2025. – El Jefe Del Servicio Territorial, Manuel López Represa 2136