

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA**

RESOLUCIÓN de fecha 25 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (aprobación de proyecto) del proyecto de nuevo C.T. de intemperie compacto y conexión a red de media tensión 13,2-20 KV y red de B.T. de C.T. de intemperie a desmantelar nº 100621450 en Travesía Los Huertos en Fresno de Caracena (Soria). Expte. IE/AT/6-2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 13 de febrero de 2019 la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicita autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto mencionado.

El expediente ha sido instruido por el Servicio Territorial de Economía de la Junta de Castilla y León en Soria.

En el trámite de información pública iniciado con fecha 10 de mayo de 2019 y publicado en *Boletín Oficial de la Provincia* de 7 de junio de 2019 así como en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, no ha sido presentada ninguna alegación.

Se solicitan condicionados a la Diputación Provincial de Soria y al Ayuntamiento de Fresno de Caracena, cuya contestación ha sido remitida al titular, el cual da su conformidad con fecha 18 de septiembre de 2019.

En fecha 13 de agosto de 2019 este Servicio Territorial recibe comunicación de cambio de denominación de la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la cual pasa a denominarse I-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Economía de fecha 24 de septiembre de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Teniendo en cuenta que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, es competente para resolver este expediente, según establece el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

La normativa aplicable es:

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.

Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

Decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, RESUELVE:

1.- OTORGAR autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (Aprobación del proyecto de ejecución) a I-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para la instalación eléctrica cuyas principales características son las descritas a continuación, de acuerdo al Proyecto de Ejecución de noviembre de 2018 y declaración responsable de fecha 7/02/2019 firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Tito Arias Santos:

- Nuevo centro de transformación de intemperie compacto con envolvente prefabricada de superficie y un transformador recuperado de 100 kVA 13,2 kV/B1 del C.T.I. “Fresno de Caracena” a desmantelar y 1 cuadro de B.T. de dos salidas, en terreno particular en polígono 6, parcela 5438 del municipio de Fresno de Caracena.

- Instalación de un nuevo tramo de línea aérea de M.T. 13,2-20 kV nº 478632 “Berlanga” (S.T.R. “Burgo de Osma”) con origen en apoyo a desmontar nº 681 y final en nuevo apoyo proyectado, de 5 m de longitud y conductor desnudo aluminio-acero LA-56.

- Instalación de 2 salidas en subterráneo de B.T. a conectar con la red aérea de B.T. proyectada, con origen en el cuadro de B.T. del C.T. proyectado y final en nuevo apoyo proyectado, de 39 m de longitud por línea y conductor de aluminio XZ1 (S) 0,6/1 Kv Al 1x150 mm² (neutro de 1x95).

- Instalación de dos nuevos tramos de línea aérea de B.T. a conectar con la red aérea de B.T. existente, con origen en el nuevo apoyo proyectado y final en el pórtico existente nº 682 a mantener (donde se ubica el C.T. a desmontar), de 48 m de longitud por línea y conductor RZ 0,6/1 kV 3x95 mm² Al + 54,6 mm² Al.

- Desmontaje de 55 m de línea aérea de M.T., el actual C.T. “Fresno de Caracena” nº 100621450, 1 apoyo de celosía y 1 cruceta metálica.

2.- Esta autorización se concede de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.-LAT 01 a 09, con el Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.-RAT 01 a 23 y con el Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto).

3.- ESTABLECER LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

3.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la Resolución.

3.2 Por el Servicio Territorial de Economía de Soria se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los Reglamentos, para lo cual, el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.

3.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Economía de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

3.4 La Administración dejará sin efecto la Resolución, en cualquier momento que se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.

3.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le han sido establecidos por otros Organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.

BOPSO-126-04112019



4.- AUTORIZAR a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de Puesta en Marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Delegada Territorial Fdo. Yolanda de Gregorio Pachón.

Soria, 25 de septiembre de 2019.– El Jefe del Servicio, P.A. El Secretario Técnico, Jesús Sánchez Soria. 2137

BOPSO-126-04112019