

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Electrificación del sector S2 del polígono industrial “Ciudad del Medio Ambiente” en Garray (Soria). Expediente N° 10.216 1/2013.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del Decreto 127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:

a) *Peticionario:* Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

b) *Objeto:* Soterramiento de líneas de Media Tensión y ejecución de instalaciones para abastecer de energía eléctrica al Sector 2 de la “Ciudad del Medio Ambiente”

c) *Características:*

- Instalación de dos nuevos apoyos metálicos de celosía números 24161 y 24162 y soterramiento de parte de la línea aérea de media tensión “Almarza de de ST Soria” de 13,2 kV existente, mediante conductor tipo HEPRZ-1 Al 12/20 kV y sección 3x1x240 mm²: primer tramo de 493 m, con inicio en nuevo apoyo n° 24161 y final en Centro de Seccionamiento 1; segundo tramo de 717 m, con inicio en nuevo apoyo n° 24162 y final en Centro de Seccionamiento 1.

- Instalación de un centro de seccionamiento de superficie en caseta prefabricada, compuesto por 5 celdas de línea y una de remonte.

- Instalación de 3 líneas subterráneas de media tensión a 13,2 kV, con conductor tipo HEPRZ-1 Al 12/20 kV y sección 3x1x240 mm², con distribución en anillo para abastecimiento y con inicio en la nueva subestación proyectada.

- Instalación de 4 centros de transformación de superficie en caseta prefabricada de 400 kVA con relación de transformación 13,2/20 kV, denominados CT5, CT6, CT7 y CT8.

- Líneas subterráneas de baja tensión tipo RV 0,6/1 kV Al y sección 1x240 mm², distribuidas como sigue:

4 líneas desde CT5 con longitudes 381, 114, 193 y 208 metros.

4 líneas desde CT6 con longitudes 138, 232, 203,5 y 406 metros.

4 líneas desde CT7 con longitudes 263, 161, 103 y 321 metros.

4 líneas desde CT8 con longitudes 183, 94, 102 y 190 metros.

d) *Presupuesto:* 1.526.732,20 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.



Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 22

Viernes, 22 de Febrero de 2013

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria. C/ Campo, 5-4ª planta, Soria.

Soria, 8 de febrero de 2013.– La Jefa del Servicio Territorial (por Resolución de 27 de enero de 2004), Araceli Conde Lázaro. 429

BOPSO-22-22022013