

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA**

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción (aprobación de proyecto) de instalación fotovoltaica autoconsumo en cubierta de Soria Natural, S.A., Polígono Industrial La Saceda nº 1 en Garray (Soria). Titularidad de Gimnesia Solar II. Expte.: 10.283.

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa Previa y Autorización de Construcción de la instalación: Central fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en cubierta de la empresa Soria Natural, S.A. con una potencia de 998 kW en P.I. La Saceda, 1 de Garray (Soria), cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Solicitante: Gimnesia Solar II, S.L.
- b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: P.I. La Saceda, 1 Garray (Soria).
- c) Finalidad: Producción de energía eléctrica de autoconsumo con excedentes.
- d) Características principales:
 - 3324 módulos fotovoltaicos de la marca JINKOSOLAR modelo JKM 300M-60 de 300 W de potencia unitaria sobre cubierta de nave.
 - Potencia nominal de la instalación: 997,2 kW.
 - 15 inversores marca HUAWEI modelo SUN2000-60 KTL-M0 de potencia unitaria 60 kW.
 - 1 inversor marca HUAWEI modelo SUN2000-20 KTL de potencia unitaria 20 kW.
 - Energía generada anual: 1.576.589 kWh/año.
 - Energía anual vertida a red: 108.661 kWh/año.
 - Conectada a la red interior de MT de la empresa Soria Natural, S.A.
 - Tensión de conexión a red: 13,20 kV.
 - Centro de transformación, teledesconexión y teled medida en caseta prefabricada pfu-5/20 con un (1) transformador de 1000 kVA, relación 13,2/0,4 kV, celda de protección de transformador, celda de medida de generación neta, celda de protección de línea procedente de CTA Soria Natural, celda de remonte, celda de protección automática y celda de protección de línea con salida a centro de seccionamiento de Iberdrola.
- e) Presupuesto: 349.917,48 €.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Economía de Soria, C/ Campo, 5-4ª planta, Soria, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas", y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, por duplicado, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Soria, 30 de enero de 2019.– El Jefe del Servicio, P.A. El Secretario Técnico, Jesús Sánchez Soria.

468

BOPSO-26-04032019