

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE**

*ANUNCIO de información pública de fecha 25 de febrero de 2016, relativo a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de nuevo Centro de Transformación compacto prefabricado de superficie (sustituye al CT intemperie sobre apoyo Casarejos-100624750 a desmontar) y enlace con red de baja tensión actual, en la localidad de Casarejos (Soria). Expediente IE/AT/4-2015 (10295).*

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria, ha detectado error en la identificación del expediente que dio lugar al anuncio de información pública de fecha 15 de junio de 2015, relativo al número IE/AT/4-2015, y por la presente se procede a dejar sin efecto el citado anuncio y a emitir nuevo anuncio de información pública, a los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del Decreto 127/2003 de 30 de octubre, de la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto del citado expediente, cuyas características principales son las siguientes:

a) *Peticionario:* Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

b) *Objeto:* Mejora de infraestructuras.

c) *Características:*

- Instalación de línea eléctrica aérea de media tensión a 13,2/20 kV, con conductor 47-AL1/8ST1A, tipo LA-56, compuesta de dos apoyos metálicos tipo C. Con inicio en el apoyo proyectado nº 24441 a intercalar en la línea aérea "Herrera de la STR San Leonardo", que sustituirá al apoyo actual nº 75 y final en el apoyo proyectado nº 24442 donde se efectúa el paso a subterráneo. Longitud 35 metros.

- Instalación de línea eléctrica subterránea de media tensión a 13,2/20 kV, con conductor de aluminio tipo HEPRZ1 y sección 3x(1x240) mm<sup>2</sup>. Con inicio en el apoyo proyectado nº 24442 y final en la celda de línea del centro de transformación proyectado. Longitud 130 metros.

- Instalación de centro de transformación compacto de maniobra exterior, en edificio prefabricado de superficie, de 250 kVA en B2.

- Instalación de red subterránea de baja tensión a 230/400 V y 125/220 V, con conductor de aluminio tipo XZ1, con secciones 50, 95, 150 y 240 mm<sup>2</sup>. Salida de dos líneas subterráneas de baja tensión del centro de transformación proyectado que finalizan en la conexión con la red de baja tensión aérea existente de la calle Mayor.

- Desmontaje de centro de transformación existente de 100 kVA, situado en el apoyo nº 100624750, que será también desmontado. Desmontaje de tramo de línea de media tensión con conductor tipo LAC-28, así como el elemento de maniobra nº 7963 y el apoyo nº 75, anteriormente citado.

d) *Presupuesto:* 50.252,34 euros.

BOPSO-29-11032016



e) Órgano competente para resolver: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria (Competencia delegada por Resolución de 27 de enero de 2004, B.O.C. y L. nº 21 de 2 de febrero de 2004).

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria. C/ Campo, 5-4ª planta, Soria.

Soria, 25 de febrero de 2016.– La Jefa del Servicio, Araceli Conde Lázaro.

630

BOPSO-29-11032016