

**ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN****SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA**

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción para proyecto de renovación de cuatro tramos de L.S.A.T. “18-Mirón” a 13,2 kv entre los C.T.’s “El Pradillo” (100601200), “Crta Logroño-Soria” (100601170), “Marmullete” (100601120), “Domingo Calderas” (100601140) y “El Vergel”, (100601100). en el T.M. de Soria (Soria). Titularidad de I-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Expediente: IE/AT/58-2020.

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Autorización Administrativa Previa y Autorización de Construcción de la instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

- A) Solicitante: I-de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- B) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: T.M. de Soria (Soria).
- C) Finalidad: Renovación de red de distribución.
- D) Características Principales:
 - Renovación de Línea Subterránea de Alta Tensión, con conductor Tipo HEPRZ1 12/20 kV – 3(1×240) K Al+H16. Sección 240 mm². En los siguientes tramos:
 - Tramo 1: desde el C.T. “El Pradillo” (100601200) hasta el C.T. “Crta Logroño Soria” (100601170). De 295 m de longitud.
 - Tramo 2: desde el C.T. “Crta Logroño-Soria” (100601170) hasta el C.T. “Domingo Calderas” (100601140). De 393 m de longitud.
 - Tramo 3: desde el C.T. “Marmullete” (100601120) hasta el C.T. “Domingo Calderas” (100601140). De 180 m de longitud.
 - Tramo 4: desde el C.T. “Marmullete” (100601120) hasta el C.T. “El Vergel” (100601100). De 323 m de longitud.
 - Desmontaje L.S.A.T. con conductores tipo:
 - DHZ1 12/20 1X150 de 559 m de longitud.
 - XHV-RHV 12/20 1x50 Cu- de 623 m de longitud.
- E) Presupuesto: 142.711,01 €.

F) Órgano competente para resolver: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria (Competencia delegada Por Resolución de 22 de noviembre de 2019, BOCYL nº 231 de 29 de noviembre de 2019).

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa



Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 35

Viernes, 26 de marzo de 2021

igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, C/ Campo, 5-4ª planta, Soria, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas”.

Soria, 19 de febrero de 2021. El Jefe del Servicio, Manuel López Represa 655

BOPSO-35-26032021